



- 1 Hauseinführung mit Gashauptabsperung (HAE)
- 2 Gasströmungswächter
- 3 Rohrgelenk, danach Rohrschelle als Festpunkt
- 4 Gaszählereckhahn im Zählerein- und Ausgang
- 5 Gaszähler
- 6 zusätzlicher Gasströmungswächter wird bei bei mehr als 1 Zähler erforderlich
- 7 Zählerregler auf 23 mbar

● Prüf T-Stück DN 15 mit Seppelfricke Sicherheitsstopfen!!!!!!

Gaszählerplatte verdrehsicher (Marke Seppelfricke oder Viega)

**Hauseingangsdruck: ca. 40 - 45mbar**